



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
отделение надзорной деятельности и профилактической работы города Карачаевска УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ  
по КЧР

369200, г. Карачаевск, ул. Коста Хетагурова, 8 E-mail: (ONDKARACHAEVSK@yandex.ru).  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской  
Республике (87822) 6-01-00

**Предписание № 4 / 1 / 3**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
МК ДОУ №2 «Красная Шапочка»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество.

Заведующая в МК ДОУ №2 «Красная Шапочка» Айсандырова Кулина Курманалиевна  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнение распоряжения (приказа) Начальника ОНД и ПР по г.Карачаевску УНД и ПР ГУ МЧС  
России по КЧР капитана внутренней службы Бостанова М.К. № 4 от «02» февраля 2021г

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Дата и время проведения проверки:

"05" февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического

"08" февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 минут

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня 2 часа 00 минут  
(рабочих дней/часов)

проведена **плановая документарная/выездная** проверка

Государственный инспектор города Карачаевска по пожарному надзору лейтенант внутренней  
службы Кумуков К.С.

(должность, звание, Ф.И.О государственного инспектора (гос. инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МК ДОУ № 2 «Красная Шапочка» расположенная по адресу: КЧР, г. Карачаевск ул. Чкалова 2  
наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Заведующей в МК ДОУ №2 «Красная Шапочка» Айсандыровой Кулиной  
Курманалиевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Установить пожарные извещатели в помещении с холодильным оборудованием	п. 13.3.2 СП 5. 13130.2009	12.07.2021г	
2	Установить пожарные извещатели в помещении продуктового склада	п. 13.3.2 СП 5. 13130.2009	12.07.2021г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Карачаевска по  
пожарному надзору лейтенант внутренней службы Кумуков К.С.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

\*

«09» февраля 2021г.

### Предписание для исполнения получил:

\ / Заведующая в МК ДОУ № 2 «Красная Шапочка» Айсандырова Кулина

Курманалиевна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«09» февраля 2021г.

\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

