

Отчет
по устранению нарушений и замечаний, выявленных отделом надзорной деятельности и профилактической работы города
Карачаевска УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР

№ п/п	Содержание нарушения	Наименование мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Принятые меры, достигнутый результат
1	В помещении с холодильным оборудованием не установлены пожарные извещатели	Заключен договор с ООО ЧОО «Гюрза плюс» на установку пожарных извещателей в помещении с холодильным оборудованием	шесть месяцев	Заместитель заведующего по хозяйственной работе Айсандыров Сафар Магометович	В помещении с холодильным оборудованием установлены пожарные извещатели
2	В помещении продуктового склада не установлены пожарные извещатели	Заключен договор с ООО ЧОО «Гюрза плюс» на установку пожарных извещателей в помещении продуктового склада	шесть месяцев	Заместитель заведующего по хозяйственной работе Айсандыров Сафар Магометович	В помещении продуктового склада установлены пожарные извещатели