



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
отделение надзорной деятельности и профилактической работы города Карачаевска УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ  
по КЧР  
369200, г. Карачаевск, ул. Коста Хетагурова, 8 E-mail: (ONDKARACHAEVSK@yandex.ru).  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России  
по Карачаево-Черкесской Республике (87822) 6-01-00

**Предписание № 4 / 1 / 2**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
МКДОУ №2 «Красная Шапочка»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Заведующая МКДОУ №2 «Красная Шапочка» Айсандырова Кулина Курманалиевна

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнение распоряжения (приказа) Заместителя начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР полковника внутренней службы Кравченко С.А. № 4 от «15» января 2020 года плановая/выездная проверка

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Дата и время проведения проверки:

"20" января 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического

"21" января 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 минут

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня 2 часа 00 минут  
(рабочих дней/часов)

проведена плановая/выездная проверка

Государственный инспектор города Карачаевска по пожарному надзору капитан внутренней службы Герюгов М.С.

(должность, звание, Ф.И.О государственного инспектора (гос. инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ №2 «Красная Шапочка» расположена по адресу: КЧР, г. Карачаевск, ул. Чкалова, дом 2

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Заведующей МКДОУ №2 «Красная Шапочка» Айсандыровой Кулиной Курманалиевной  
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Не проводится проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	ППР 390 от 25.04.2012 г. п. 55	20.05.2020г	
2	В помещении архива отсутствует огнетушитель хладоновый или углекислотный	ППР 390 от 25.04.2012 г. п. 472	20.05.2020г	
3	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год	ППР 390 от 25.04.2012 г. п.21	20.05.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Карачаевска по  
пожарному надзору капитан внутренней службы Герюгов М.С.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

\*



(подпись)

«05» февраля 2020г.

### Предписание для исполнения получил:

Айсандырова Кулина Курманалиевна / Заведующая МКДОУ №2 «Красная Шапочка» Айсандырова Кулина Курманалиевна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«05» февраля 2020г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору